

AURKEZTUTAKO JARDUERAREN ADIERAZPENA

_____ jaunak/andreak, _____ NAN
zenbakia duena, _____ ordezkatzuz _____ IFZ
zenbakia duena

ADIERAZTEN DU

Programari aurkeztutako **jarduketa burutu ondoren, instalazioak** Bizitegi Jabeen Erkidegoak instalazio elektriko zaharrak berritzeko inbertsioetarako laguntzen Programako Oinarrietan eskatutako **gutxieneko baldintzak** sartu eta **beteko dituela**, Martxoaren 31n argitaratuta, **jarraian zehazten direnak:**

A Mota:

- Instalazioak B2 motako tentsioa izango du (230 V fasearen eta neutroaren artean eta 400 V faseen artean), etengailu diferentzialarekin.
- Elikatzeko (ELO) eta deribazio indibidualeko (DI) lerro orokorrak ez du edukiko antzinako hodi metalikorik edo ehun-isolamenduko kablerik 100 kWetik beherako potentziako etxebizitza-eraikinetako instalazioaren ezein zatitan..
- Babes kutxa orokorrak (BKO) BUC isolatu motakoak izango dira eta ELOaren kablearen sekzioaren eta korrontearen dentsitatearen arabera egokitutako fusible kalibratuak izango dituzte.
- Babes-kutxa orokorrak irisgarriak izango dira, ahal dela fatxadan kokatuta.
- Lur-eroaleak izango ditu kontagailuen zentralizaziotik etxebizitza bakoitzaren koadro nagusiraino.

B Mota:

- Instalazioak lurrerako hargune orokorra izan behar du. Halakorik ez badu, pikak eta lureroalea jarri beharko zaizkio, erresistentziaren balioa arauko balioen barruan dagoela. Balio hori kontagailuen kontzentrazio-barretaraino iritsiko da gutxienez, eta behar duten instalazio komuneko elementuak eta aparatuak konektatuko zaizkio.
- 100 kW-tik beherako potentzia duten etxebizitzetako instalazio komuneren kontagailuen zentralizazioetan metalezko inguratzaileak kentzea, edo 21 horniduratik beherako zentralizazioak edo BKO 160 Ako fusibleekin.

Data:

Sinadura: