



ORDEN DE LA CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA CON CARÁCTER PREVIO EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLAN DETERMINADOS ASPECTOS EN EL ÁMBITO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REGULADAS POR EL REAL DECRETO 513/2017

Por medio de Orden de 13 de septiembre de 2021 de este mismo órgano se acordó el inicio del procedimiento de elaboración del Proyecto de Orden por la que se desarrollan determinados aspectos en el ámbito de las instalaciones de protección contra incendios reguladas por el Real Decreto 513/2017 y su sustanciación conforme a la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general y al resto de normativa que resultase de observancia.

Habiéndose sustanciado los preceptivos trámites con arreglo a lo dispuesto en la referida Orden de inicio, corresponde en esta fase al presente órgano someter el Proyecto a aprobación previa, conforme dispone el artículo 7 de la referida Ley 8/2003, que a tal respecto establece que “una vez redactados los proyectos de disposición de carácter general, deberán contar con la aprobación previa por el órgano que haya dictado la orden de iniciación, antes de evacuar los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan”.

En atención a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General,

RESUELVO

Primero.- Aprobar con carácter previo el Proyecto de Orden por la que se desarrollan determinados aspectos en el ámbito de las instalaciones de protección contra incendios reguladas por el Real Decreto 513/2017, cuyo primer Borrador consta en el Anexo.

Segundo.- Ordenar la continuación del procedimiento de elaboración de la referida norma conforme a los trámites que resultaren de preceptiva observancia.

En Vitoria-Gasteiz a la fecha de la firma.

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,
MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI



ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLAN DETERMINADOS ASPECTOS EN EL ÁMBITO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REGULADAS POR REAL DECRETO 513/2017

Las instalaciones de protección contra incendios constituyen uno de los muchos ámbitos sectoriales en los que se articula la ordenación jurídica de la seguridad industrial, de la que dice el artículo 7 de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi que es “el sistema de disposiciones obligatorias que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales”.

La reglamentación en materia de instalaciones de protección contra incendios está, en la actualidad, asentada sobre el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. La entrada en vigor de esta norma estatal ha planteado diversas problemáticas a las que se pretende aportar una solución regulatoria por medio de la presente Orden.

Las referidas problemáticas guardan relación, fundamentalmente, con el régimen de inspecciones periódicas contemplado en el Real Decreto 513/2017, que debe aplicarse respecto de aquellas instalaciones que carecen de un régimen específico de inspecciones, a saber, las instalaciones de protección activa contra incendios ubicadas en edificios de uso no industrial y las instalaciones de protección activa contra incendios emplazadas en establecimientos de uso industrial no incluidas en el ámbito del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Consecuencia de lo anterior es que dentro del ámbito de aplicación de esta Orden se incluyen las instalaciones no industriales y las instalaciones ubicadas en establecimientos de uso industrial a las que no resulte de aplicación el Real Decreto 2267/2004 por hallarse estos últimos contruidos o implantados a la entrada en vigor del mismo o por no haber sufrido modificaciones, cambios o traslados que hubieran motivado o motivasen la aplicación de aquél. Tampoco se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la Orden las instalaciones de protección contra incendios reguladas por legislación específica, como las ubicadas en túneles de carreteras del Estado.

Las mencionadas problemáticas que se han advertido tras la entrada en vigor del Real Decreto 513/2017 versan, como se ha dicho, sobre el régimen de las inspecciones periódicas que se contempla en dicho reglamento estatal, que se estima necesario desarrollar en varios aspectos. Entre estos aspectos destaca el de los defectos e incumplimientos que pueden advertirse tras el desarrollo de una inspección periódica y el de la subsanación de estos últimos. Relacionado con el régimen de inspecciones periódicas de Real Decreto 513/2017 se halla también la regulación de las instalaciones no registradas, cuya existencia ha hecho aflorar el sometimiento sobrevenido de las mismas al mencionado régimen.

Al margen de los anteriores aspectos, la presente Orden establece igualmente mejoras en lo relativo a la documentación técnica de la que deben disponer las personas titulares de las instalaciones de protección contra incendios de carácter no industrial. Así, a las personas titulares de instalaciones que, resultándoles de aplicación el Real Decreto 513/2017, se pongan en servicio después de la entrada en vigor de aquélla, se les exigirá que dispongan de una memoria y unos planos elaborados por técnica o técnico competente. Estos documentos, a los que debe añadirse el certificado de instalación actualmente exigido por el Código Técnico de la Edificación, se estiman imprescindibles para garantizar la conformidad técnica de la instalación, resultando además su obtención poco gravosa.

A nivel competencial, esta Orden se enmarca dentro de la materia de seguridad industrial, en la medida en que por medio de esta última se someten a regulación aspectos técnicos atinentes a esta materia, resultando de ello su encuadre en el Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial.

En virtud de todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, en la Disposición Final Segunda de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, y el Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial, A nivel competencial, esta Orden se enmarca dentro de la materia de seguridad industrial, en la medida en que por medio de esta última se someten a regulación aspectos técnicos atinentes a esta materia, resultando de ello su encuadre en el Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial.

En virtud de todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, en la Disposición Final Segunda de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, y el Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial,

DISPONGO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

1. La presente Orden tiene por objeto establecer, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial, la regulación de los siguientes aspectos relacionados con las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación:

- a) Documentación técnica exigida a las personas titulares de instalaciones de protección contra incendios.
- b) Desarrollo del régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones de protección contra incendios y de las obligaciones de las personas titulares y de los agentes colaboradores relacionadas con dicho régimen.
- c) Régimen jurídico de las instalaciones de protección contra incendios no registradas.
- d) Condiciones para el registro de las instalaciones no registradas.
- e) Regulación de las situaciones de compatibilidad reglamentaria con normativa sectorial específica.

2. No constituye objeto de la presente Orden establecer las condiciones de dotación con instalaciones de protección contra incendios que deben satisfacer los edificios y establecimientos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Esta Orden resulta de aplicación respecto de las instalaciones de protección activa contra incendios que, estando ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se encuentren incluidas dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, o de la norma que sustituya a éste.

2. No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Orden las instalaciones de protección contra incendios incluidas dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, ni aquéllas otras reguladas por legislación específica.

CAPÍTULO II

Documentación técnica de las instalaciones de protección contra incendios

Artículo 3. Documentación preceptiva

1. Las personas titulares de las instalaciones de protección contra incendios deben mantener a disposición la documentación prevista en esta Orden, en el Decreto 81/2021, de 30 de junio, de seguridad industrial, y en el resto del ordenamiento jurídico, en los propios términos que en tales disposiciones se establezca.

2. Por documentación preceptiva se entenderá aquélla que, de conformidad con las disposiciones que resulten de observancia, se deba presentar o de la que se deba disponer para acreditar el cumplimiento de las previsiones en materia de protección contra incendios.

Artículo 4. Instalaciones existentes

1. Las personas titulares de instalaciones de protección contra incendios que se hallasen en servicio a la entrada en vigor de la presente Orden deberán disponer de la documentación prevista por la normativa que les resultare de aplicación.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio del derecho a no aportar documentos presentados ante la Administración con anterioridad, en los términos previstos en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En el caso de instalaciones no registradas, se observará lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Orden.

Artículo 5. Instalaciones nuevas

1. Las personas titulares de las instalaciones de protección contra incendios que se pongan en servicio después de la entrada en vigor de la presente Orden deberán disponer, además del resto de documentación prevista en la reglamentación sectorial, de la siguiente documentación:

a) Memoria realizada por técnica o técnico competente, que deberá contener expresión de la persona titular de la instalación, de la empresa instaladora, del alcance del área a proteger del edificio no industrial o zona del mismo, y del alcance de la instalación de protección contra incendios objeto de puesta en servicio, incluyendo la superficie en m² y emplazamiento de la instalación. En dicha memoria se relacionarán los equipos y sistemas instalados, sus características técnicas, marcados, Evaluaciones Técnicas de idoneidad si las hubiere, así como las marcas y modelos comerciales. Igualmente, en la memoria se expresarán los cálculos técnicos que se hayan realizado en el dimensionamiento de las instalaciones.

b) Planos realizados por técnica o técnico competente, entre los que deberán figurar los siguientes:

b.1) Plano de situación-emplazamiento;

b.2) Planos de equipos y sistemas de protección contra incendios: planos de planta con ubicación de los componentes y delimitación del alcance y actuación de los equipos y sistemas a las zonas y áreas a proteger, permitiendo comprobar las distancias reglamentarias. Esquema de principio, planos de alzado y de detalle en caso necesario.

2. La falta de disposición de la documentación referida en el anterior apartado tendrá el carácter de incumplimiento documental a efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la presente Orden y deberá ser subsanada en la forma prevista en el apartado 2 de este último artículo.

3. Los certificados de instalación que se emitan respecto de instalaciones que se pongan en servicio después de la entrada en vigor de la presente Orden deberán ajustarse al modelo contemplado en el Anexo I.

CAPÍTULO III

Control de instalaciones de protección contra incendios

Artículo 6. Régimen jurídico

1. El control de las instalaciones de protección contra incendios se efectuará a través de cualquiera de las modalidades expresamente previstas en el artículo 20 del Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industriales, y de cualesquiera otras previstas en esta Orden o en el resto reglamentación sectorial.

2. Las inspecciones periódicas de las instalaciones de protección contra incendios incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Orden se efectuarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 513/2017 y, en su caso, en la Disposición Transitoria Cuarta de este último.

3. Se considerará aplicable el régimen de inspecciones contemplado en el Real Decreto 513/2017 respecto de aquellas instalaciones ubicadas en superficies que, aun reuniendo el uso y características contempladas en el apartado segundo del artículo 22 de dicho Real Decreto, sirvan a la evacuación de un local de riesgo especial alto o se

integren dentro de un edificio de cuyo sistema de protección contra incendios formen parte aquéllas, siempre que, en este último caso, este sistema se encuentre sometido al régimen de inspecciones previsto en el citado Real Decreto 513/2017.

Lo previsto en el anterior párrafo resultará de aplicación aun cuando la titularidad de las instalaciones afectas a cada uso recaiga en personas distintas.

4. No se considerará aplicable el régimen de inspecciones contemplado en el Real Decreto 513/2017 respecto de las siguientes instalaciones:

a) Aquéllas que, aunque estuvieran ubicadas en un edificio cuyo sistema de protección contra incendios estuviere sometido al ámbito de inspecciones previsto en el artículo 22 del Real Decreto 513/2017, se hallasen sometidas a un régimen especial de inspecciones previsto por su reglamentación específica.

b) Aquéllas cuyo régimen sectorial contemplase un control a través de inspección análogo al previsto en aquella norma. A efectos de determinar si el control previsto es análogo se atenderá a las comprobaciones técnicas que se efectúen durante el desarrollo de la inspección y a la realización de estas últimas por un organismo de control habilitado en el ámbito del Real Decreto 513/2017.

Artículo 7. Actas de inspección

1. Las actas de inspección que se levanten después de la realización de una inspección se deberán ajustar a lo previsto en el artículo 24 del Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22, apartado 3, del Real Decreto 513/2017, también podrá firmar el acta de inspección, en el momento del levantamiento y siempre que estuviera presente, la persona competente de la empresa mantenedora a quien correspondiera el mantenimiento de la instalación.

Artículo 8. Comprobaciones documentales durante inspección

1. Los organismos de control comprobarán que las personas titulares de las instalaciones en funcionamiento sobre las que desarrollen inspecciones dispongan de la documentación exigida por la reglamentación sectorial.

2. Cuando la inspección se desarrolle sobre una instalación no registrada, el organismo de control actuante comprobará que la persona titular de la instalación dispone de la documentación prevista en el artículo 17 de la presente Orden.

3. Cuando se advirtiera la falta de disposición de documentación preceptiva, el organismo de control calificará ello como incumplimiento documental, en los términos previstos en el artículo 13 de la presente Orden.

Artículo 9. Comunicación del resultado de la inspección a la Administración

1. El resultado de las inspecciones periódicas debe ser puesto en conocimiento del órgano competente en la forma prevista en el Decreto 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las inspecciones periódicas de instalaciones y equipos

sometidos a reglamentación de seguridad industrial y en el resto de la normativa que resulte de observancia.

2. Cuando se comunique a la Administración el resultado de inspección de una instalación no registrada, deberá practicarse la inscripción de esta última en los términos previstos en el artículo 19 de la presente Orden.

Artículo 10. Defectos muy graves

1. Los defectos muy graves serán los que así se califiquen en la correspondiente acta de inspección por el organismo de control actuante, sin perjuicio de la debida observancia de las previsiones que a tal respecto se contengan en la presente Orden o en el resto de la reglamentación sectorial.

2. Los defectos calificados en el acta de inspección como muy graves, o apelativo equivalente, deberán ser subsanados en la forma prevista en la normativa vigente.

3. En todo lo no previsto en este artículo se observará lo dispuesto en el Decreto 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las inspecciones periódicas de instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de seguridad industrial, en el Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial, o en cualquier otra disposición que resulte de aplicación.

Artículo 11. Defectos graves

1. Los defectos graves serán los que así se califiquen en la correspondiente acta de inspección por el organismo de control actuante, sin perjuicio de la debida observancia de las previsiones que a tal respecto se contengan en la presente Orden o en el resto de la reglamentación sectorial.

2. Los defectos calificados en el acta de inspección como graves, o apelativo equivalente, deberán ser subsanados en la forma prevista en la normativa vigente. El plazo de subsanación será de seis meses.

3. Una vez subsanados los defectos con arreglo a lo previsto en el anterior apartado, deberá dicha subsanación ser objeto de ulterior comprobación por el organismo de control habilitado que hubiere detectado los mismos, quien deberá emitir un acta de segunda inspección en el que queden consignados los hechos pertinentes.

El resultado de la comprobación de la subsanación de defectos deberá ser puesto en conocimiento del órgano competente en la forma prevista en el artículo 9 de esta Orden.

4. Cuando el organismo de control que hubiera consignado en el acta de inspección los defectos graves advirtiera que ha transcurrido el plazo de subsanación sin que se le hubiera comunicado la subsanación de estos últimos, deberá efectuar una visita de inspección a la instalación cuyo resultado se refleje en un acta de segunda inspección.

El resultado de esta segunda inspección deberá ser puesto en conocimiento del órgano competente en la forma prevista en el artículo 9 de esta Orden.

Artículo 12. Defectos leves

1. Los defectos leves serán los que así se califiquen en la correspondiente acta de inspección por el organismo de control actuante, sin perjuicio de la debida observancia de las previsiones que a tal respecto se contengan en la presente Orden o en el resto de la reglamentación sectorial.

2. Los defectos calificados en el acta de inspección como leves, o apelativo equivalente, deberán ser subsanados en la forma prevista en la normativa vigente. El plazo de subsanación será de doce meses.

3. Cuando el organismo de control que hubiera consignado en el acta de inspección los defectos leves advirtiera que ha transcurrido el plazo de subsanación sin que se le hubiera comunicado la subsanación de estos últimos, deberá poner ello en conocimiento del órgano competente en la forma prevista en el artículo 9 de esta Orden.

Artículo 13. Incumplimientos documentales

1. La falta de disposición de la documentación preceptiva tendrá el carácter de incumplimiento documental a efectos de lo previsto en esta Orden.

2. La falta de disposición de la documentación referida en el artículo 5.1 de la presente Orden deberá ser subsanada a través de la presentación de dicha documentación. El plazo en el que deberá procederse a la subsanación será de un año.

3. La falta de disposición de la documentación relativa a las operaciones de mantenimiento referida en el punto 6, Anexo II, del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por Real Decreto 513/2017 deberá subsanarse acreditando documentalmente haber sometido la instalación, al menos en una ocasión, a cada una de las operaciones que integran los programas de mantenimiento exigibles previstos en el referido Anexo II.

El plazo en el que deberá procederse a la subsanación contemplada en este apartado será de seis meses.

4. La falta de disposición de la documentación referida en el artículo 17.1 de la presente Orden deberá ser subsanada a través de la presentación de un informe emitido por empresa instaladora habilitada en todos los epígrafes vinculados a la instalación de que se trate, y cuyo contenido deberá ajustarse al modelo previsto en el Anexo II de la presente Orden.

El plazo en el que deberá procederse a la subsanación en los supuestos contemplados en este apartado será de un año.

5. Cuando un incumplimiento documental se advierta en el seno de una inspección periódica, la subsanación de dicho incumplimiento deberá ser efectuada ante el organismo de control actuante.

El organismo de control actuante deberá poner en conocimiento de la Administración en la forma prevista en el artículo 9 la subsanación en forma y plazo del referido incumplimiento o, alternativamente, la falta de subsanación de este último en la forma y plazo previstos.

6. La falta de subsanación de los incumplimientos documentales referidos en el presente artículo podrá motivar la iniciación del correspondiente procedimiento de disciplina industrial con arreglo a lo previsto en el artículo 26 del Decreto 81/2020, de 30 de junio,

de seguridad industrial, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por no subsanar aquéllos.

7. La consignación de la falta de disposición de la documentación como incumplimiento documental efectuada con arreglo a lo dispuesto en el presente apartado debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades penales, administrativas o civiles a que hubiera lugar por no disponer de la citada documentación, por no haberla presentado cuando existiera obligación de hacerlo, o por cualesquiera otros hechos que guardasen relación con aquella falta.

CAPÍTULO IV

Instalaciones de protección contra incendios no registradas

Artículo 14. Definición

A efectos de lo previsto en esta Orden, por instalaciones no registradas se entenderán las instalaciones que se hallasen en funcionamiento a la entrada en vigor de esta Orden y cuya puesta en servicio no hubiera sido tramitada ante la Administración de seguridad industrial.

La anterior definición será observable con independencia de que la falta de tramitación se hubiera debido a la no presentación de la documentación preceptiva prevista por la normativa que resultare exigible o a la falta de previsión de la obligación de presentar documentación preceptiva alguna en el momento de puesta en servicio.

Quedarán en todo caso excluidas de dicha definición aquellas instalaciones cuya regulación específica disponga expresamente que su puesta en servicio no requiere ser puesta en conocimiento de la Administración de seguridad industrial.

Artículo 15. Régimen jurídico

1. Las instalaciones de protección contra incendios no registradas se regularán, salvo que la reglamentación estableciera otra cosa, por la normativa vigente en el momento de su puesta en servicio.

2. Las instalaciones de protección contra incendios no registradas estarán sometidas a las disposiciones relativas a la documentación técnica y el control que se establecen en los Capítulos II y III de la presente Orden, en los términos que ahí y en el presente Capítulo se prevén.

Artículo 16. Comunicación de la existencia de una instalación no registrada

1. Las personas titulares de instalaciones no registradas podrán presentar ante la Administración una comunicación a través de la cual pongan en conocimiento de esta última la existencia de aquéllas, su fecha de puesta en servicio, la documentación de que dispusieren y cualesquiera otros extremos previstos reglamentariamente.

2. A la comunicación prevista en el primer apartado deberá acompañarse la documentación que, de conformidad con lo previsto en artículo 17 de la presente Orden, corresponda.

Si no se dispone de la documentación referida en el artículo 17, a la referida comunicación deberá acompañarse el informe referido en el artículo 13.4 de la presente Orden y la documentación que corresponda según el artículo 18.2.

3. Las comunicaciones que se presenten en observancia de lo previsto en este artículo deberán ajustarse al modelo contemplado en el Anexo III de la presente Orden.

4. Lo previsto en este artículo debe entenderse sin perjuicio de los supuestos en los que la existencia de una instalación no registrada sea puesta en conocimiento de la Administración en la forma prevista en el artículo 9.2 de la presente Orden, y de cualquier otra prevista reglamentariamente.

Artículo 17. Documentación de la que deben disponer las personas titulares de instalaciones no registradas

1. Las personas titulares de instalaciones no registradas deberán disponer de la documentación exigida, en su caso, por la normativa vigente en el momento de su puesta en servicio. Dicha documentación deberá tenerse a disposición de la Administración y de los agentes colaboradores actuantes.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio del derecho a no aportar documentos presentados ante la Administración con anterioridad, en los términos previstos en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. La falta de disposición de la documentación contemplada en el anterior apartado no eximirá en ningún caso a la persona titular de una instalación no registrada de la obligación de disponer de la documentación referida en el artículo 18.2 de la presente Orden.

3. Cuando un organismo de control advirtiera en el seno de una inspección periódica que la persona titular de una instalación no registrada no dispone de la documentación prevista en el primer apartado de este artículo, se observará lo previsto en el artículo 13 de la presente Orden.

Artículo 18. Determinación de la fecha de puesta en servicio

1. La fecha de puesta en servicio de las instalaciones no registradas deberá determinarse atendiendo al certificado de instalación de que, en su caso, disponga la persona titular de la instalación.

2. Cuando no fuera posible determinar la fecha de puesta en servicio con arreglo a lo previsto en el anterior apartado, la misma podrá ser fijada en base a documentación indiciaria de una determinada fecha de puesta en servicio, tal como la referida a los datos archivados de mantenimiento más antiguos que existan, a la licencia inicial de actividad, apertura o funcionamiento, a las inscripciones registrales del inmueble donde se ubique, al contrato suscrito para su diseño, proyección o ejecución y a cualesquiera otros datos aptos para alcanzar aquel fin.

3. Si no fuera posible determinar la fecha de puesta en servicio con arreglo a lo previsto en los dos apartados anteriores, se entenderá, a los efectos de determinar la normativa a que debe quedar sometida, que aquella es la fecha en la que la Administración haya

tenido o fuera a tener conocimiento por primera vez de la existencia de la instalación de que se trate.

4. Cuando el órgano competente tuviere sospechas fundadas de la inexactitud de la fecha de puesta en servicio definida en observancia de lo dispuesto en los anteriores apartados podrá decidir realizar cuantas comprobaciones estimase oportunas.

Si, como consecuencia de las comprobaciones efectuadas por el órgano competente, se estimase necesario fijar una fecha de puesta en servicio distinta de la previamente definida, el órgano competente dictará resolución motivada previa audiencia a la persona interesada por plazo de diez días.

5. En la determinación de la fecha de puesta en servicio con arreglo a lo previsto en este artículo se tendrán en cuenta los eventuales cambios en la afectación del uso de la instalación y los consiguientes cambios, modificaciones o actualizaciones del sistema de protección contra incendios a que hubieren obligado los primeros.

6. La fecha de puesta en servicio que corresponda a la instalación deberá quedar consignada en los documentos que la persona titular de la misma o los agentes colaboradores intervinientes sobre la misma presenten ante la administración.

La determinación de la fecha de puesta en servicio en aplicación de lo previsto en los apartados los apartados 1, 2, 3 y 5 del presente artículo podrá ser efectuada por la persona titular de la instalación o por el organismo de control actuante.

7. Lo dispuesto en los anteriores apartados debe entenderse sin perjuicio de la obligación de consignar, en su caso, la falta de documentación como incumplimiento en la correspondiente acta de inspección, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la presente Orden.

Artículo 19. Inscripción de instalaciones no registradas.

1. Cuando, por cualquiera de los medios reglamentariamente previstos, la Administración de seguridad industrial tuviera constancia de la existencia de una instalación en funcionamiento que no hubiera sido registrada, aquélla deberá practicar su inscripción en el Registro de instalaciones de seguridad industrial ajustándose a lo dispuesto en el Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial.

A efectos de lo previsto en este apartado, se considerarán en todo caso medios reglamentariamente previstos los contemplados en los artículos 9 y 16 de la presente Orden.

2. La inscripción de la instalación no supone pronunciamiento alguno sobre su conformidad reglamentaria ni exime a la persona titular de la misma de la obligación de presentar o disponer de la documentación reglamentariamente prevista, en los términos previstos en esta Orden y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 20. Control de instalaciones no registradas

1. Cuando el órgano competente tuviere constancia de la existencia de una instalación en funcionamiento que no hubiera sido registrada podrá llevar a cabo cuantas

actuaciones considere oportunas y exigir la presentación de cualquier documento que estuviera prevista en la normativa que resultare de aplicación.

Los planes de auditoria que, en ejercicio de su competencia, se aprueben por la Dirección competente deberán ser sensibles a las condiciones específicas de seguridad que presentan las instalaciones no registradas.

2. El control por los organismos de control de las instalaciones de protección contra incendios se efectuará a través de las inspecciones periódicas previstas en el Capítulo III de la presente Orden.

Disposición Adicional Primera. Compatibilidad reglamentaria con el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.

1. Podrá aprovecharse la realización de una inspección periódica de las instalaciones ubicadas en los establecimientos referidos en el artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, para realizar también la inspección periódica de aquellas otras instalaciones ubicadas en los espacios de uso no industrial de tales establecimientos. Esta última inspección se efectuará de conformidad con lo previsto en la presente Orden, en el Real Decreto 513/2017 y en el resto de disposiciones que resultaren de observancia. En todo caso, para la realización de dicha inspección será requisito que el organismo de control actuante dispusiera de la correspondiente habilitación en el ámbito de esta última normativa.

2. En los casos en los que no resulte de aplicación el anterior apartado por no superar el establecimiento donde se ubique la instalación los límites establecidos en el artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 2267/2004, o por no constituir la zona donde se emplace un sector de incendios independiente, la inspección de aquellas instalaciones se efectuará en la forma y plazos previstos en el Real Decreto 2267/2004 y en el resto de disposiciones que resultaren de observancia.

Disposición Adicional Segunda. Actualización de los Anexos

1. Por medio de Resolución del Director o Directora competente en materia de seguridad industrial podrán ser modificados los Anexos de la presente Orden, al objeto de adaptar su contenido a las innovaciones normativas o al desarrollo tecnológico.

2. La resolución o resoluciones por las que se aprueben los nuevos Anexos deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

3. Todos los modelos vigentes serán publicados en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Disposición Derogatoria Única

Quedan derogadas cuantas disposiciones en la materia regulada por la presente Orden se opongan a lo previsto en la misma y, en particular, la Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se aprueba el

modelo de Certificado de Instalación de Protección Contra Incendios en los Edificios No Industriales.

Disposición Final Única. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a ... de ... de ...

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,
MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGI

BORRADOR

ANEXO I. MODELO DE CERTIFICADO DE INSTALACION PARA NUEVAS INSTALACIONES

**INDUSTRIALAK EZ DIREN ERAIKINEN SUTEEN AURKAKO BABESERAKO
INSTALAZIOAREN EGIAZTAGIRIA**
CERTIFICADO DE INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EN EDIFICIOS NO INDUSTRIALES

| | | | |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Teknikaria Técnico/a | | | |
| ENPRESA INSTALATZAILEA EMPRESA INSTALADORA | | | Zk. Nº. |
| NAN DNI | Tel Tlf | Emaila Email | |

HONAKO HAU EGIAZTATZEN DU CERTIFICA

1. Jarraian azaltzen diren ezaugarriak dituen instalazioa aurkeztutako ziurtagiriaren arabera burutu dela (honekin doaz derrigorrezko memoria* eta planoak**), sinatzen duen teknikoaren zuzendaritzaren ardurapean, eta (e)an amaitu dela Que la instalación cuyas características se indican a continuación ha sido ejecutada de acuerdo al certificado presentado, acompañado de la memoria* y los planos** preceptivos y bajo la dirección técnica, de quien suscribe, habiéndose finalizado el día

| | | |
|---|---|-------------------|
| Titularra Titular | | IFK CIF |
| Herria Localidad | Kalea Calle | Zk. Nº |
| Tel. Tlf | Emaila Email | |
| INSTALAZIOAREN XEHETASUNAK DATOS DE LA INSTALACIÓN | | |
| Herria Localidad | Kalea Calle | Zk Nº |
| Iharduera Actividad | | |
| Establezimentuaren izena Nombre del establecimiento | | |
| Eraikitako azalera Superficie construida total | m ² | |
| Sute-detekzio eta -alarmako sistemak | Sistemas de detección y alarma de incendios | |
| Suteen aurkako uraren hornidura-sistemak | Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios | |
| Suteen aurkako ur-harguneko sistemak | Sistemas de hidrantes contra incendios | |
| Suteetako ur-hargune hornituen sistemak | Sistemas de bocas de incendio equipadas | |
| Zutabe lehorreko sistemak | Sistemas de columna seca | |
| Langarreztagailu automatiko eta ur langartu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada | |
| Ur lainoztatu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada | |
| Apar fisiko bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por espuma física | |
| Hauts bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por polvo | |
| Agente itzaltzaile gaseoso bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos | |
| Aerosol kondentsatu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados | |
| Kea eta beroa kontrolatzeko sistemak | Sistemas para el control de humos y de calor | |
| Seinaleztapen luminiszenteko sistemak | Sistemas de señalización luminiscente | |
| Su-itzalgailuak | Extintores de incendio | |
| Suaren aurkako mantak | Mantas ignífugas | |

*** Teknikari eskudunak egindako memoria, honako hauek bilduko dituena: instalazioaren titularra; enpresa instalatzailea; erabilera industrialekoa ez den eraikinean edo haren eremuan babestu beharreko arearen hedadura, zerbitzuan jarriko den suteetatik babesteko instalazioaren irismena, haren azalera (m2) eta kokalekua zehaztuta, instalatutako ekipamendu eta sistemak (haien ezaugarri teknikoak, markak, egokitasun-ebaluazio teknikoak, halakorik balego, eta merkataritza-markak eta modelook); eta, instalazioen dimentsionamenduan egindako kalkulu teknikoak** Memoria realizada por técnica o técnico competente, que deberá contener expresión de la persona titular de la instalación, de la empresa instaladora, del alcance del área a proteger del edificio o zona del mismo, del alcance de la instalación de protección contra incendios objeto de este certificado, incluyendo la superficie en m2 y emplazamiento de la instalación, de los equipos y sistemas instalados (sus características técnicas, marcados, Evaluaciones Técnicas de idoneidad si las hubiere, así como las marcas y modelos comerciales); y de los cálculos técnicos que se hayan podido realizar para comprobar el dimensionamiento de las instalaciones.

**** Teknikari eskudunak egindako planoak, eta, horien artean, honako hauek: a) Kokapen-planoa eta kokaleku-planoa; eta, b) Suteetatik babesteko ekipamendu eta sistemen planoak: oin-planoak, osagaien kokapena zehaztuta, ekipamenduen eta sistemen irismena eta jarduketak zedarrituta, babestu beharreko eremu eta guneei dagokienez, arauzko distantziak egiaztatzeko moduan. Hasiera-eskema, altxaera-planoak eta xehetasunekoak, hala behar izanez gero** Planos realizados por técnica o técnico competente, entre los que deberán figurar los siguientes: a) Plano de situación-emplazamiento; y b) Planos de equipos y sistemas de protección contra incendios: planos de planta con ubicación de los componentes y delimitación del alcance y actuación de los equipos y sistemas a las zonas y áreas a proteger, permitiendo comprobar las distancias reglamentarias. Esquema de principio, planos de alzado y de detalle en caso necesario.

2. Instalazioak dagozkion eta indarrean dauden araudi edota arauak betetzen dituela eta batez ere: 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa (EAO 2017-06-12), instalazioak suteeen aurka babesteko Arautegia onartzen duena Que la instalación cumple la reglamentación y/o normativa aplicable vigente y especialmente el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo (BOE 12-06-2017), por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

3. Beharrezkoak diren edota araudiz ezarritako egiaztapen eta frogak, emaitza onegarriz, gauzatu direla Que se han realizado, con resultado aceptable, las comprobaciones y pruebas necesarias y/o reglamentariamente establecidas

4. Ohar edota aldaketak Observaciones y/o modificaciones

| |
|---|
| Erregistrarako gunea Espacio para el registro |
| Empty space for registration |

Data
Fecha

Enpresa
INSTALATZAILEAren
teknikari tituludun
eskudunaren sinadura
 Firma del técnico/a
 titulada competente de
 la empresa
INSTALADORA

Enpresaren
zigilua
 Sello de la
 empresa

ANEXO II. MODELO DEL INFORME DE EMPRESA INSTALADORA CONTEMPLADO EN EL
ARTÍCULO 15.3 DE LA PRESENTE ORDEN

**ENPRESA INSTALATZAILEAREN TXOSTENA, ERREGISTRATU GABEKO SUEETATIK
BABESTEKO INSTALAZIO BATI BURUZKOA**
INFORME DE EMPRESA INSTALADORA SOBRE INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS NO REGISTRADA

| | | | |
|--|-------------------|------------------------|------------------|
| Teknikaria Técnico/a | | | |
| ENPRESA INSTALATZAILEA EMPRESA INSTALADORA | | | Zk. Nº |
| NAN DNI | Tel Tif | Emaila Email | |

HONAKO HAU ADIERAZTEN DU MANIFIESTA

1. Jarraian aipatzen diren ezaugarriak dituen instalazioa arazorik gabe erabiltzeko eta funtzionatzeko moduan dago, aurkeztutako txostenaren arabera; horrekin batera, memoria* eta eskala egokiko planoak** aurkeztu dira. Que la instalación cuyas características se indican a continuación se encuentra en perfecto uso y funcionamiento de acuerdo al informe presentado, acompañado de memoria* y planos a escala adecuada**.

| | | |
|---|---|-------------------|
| Titularra Titular | | IFK CIF |
| Herria Localidad | Kalea Calle | Zk. Nº |
| Tel. Tif | Helbide elektronikoa Email | |
| INSTALAZIOARI BURUZKO DATUAK DATOS DE LA INSTALACIÓN | | |
| Herria Localidad | Kalea Calle | Zk. Nº |
| Jarduera Actividad | | |
| Establezimenduaren izena Nombre del establecimiento | | |
| Azalera eraikia, guztira Superficie construida total | m² | |
| Mantentze-enpresa Empresa mantenedora | | Zk. Nº |
| Sute-detekzio eta -alarmako sistemak | Sistemas de detección y alarma de incendios | |
| Suteen aurkako uraren hornidura-sistemak | Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios | |
| Suteen aurkako ur-harguneko sistemak | Sistemas de hidrantes contra incendios | |
| Suteetako ur-hargune hornituen sistemak | Sistemas de bocas de incendio equipadas | |
| Zutabe lehorreko sistemak | Sistemas de columna seca | |
| Langarreztagailu automatiko eta ur langartu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada | |
| Ur lainoztatu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada | |
| Apar fisiko bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por espuma física | |
| Hauts bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por polvo | |
| Agente itzaltzaile gaseoso bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos | |
| Aerosol kondentsatu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados | |
| Kea eta beroa kontrolatzeko sistemak | Sistemas para el control de humos y de calor | |
| Seinaleztapen luminiszenteko sistemak | Sistemas de señalización luminiscente | |
| Su-itzalgailuak | Extintores de incendio | |
| Suaren aurkako mantak | Mantas ignífugas | |

* **Teknikari eskudunak egindako memoria, honako hauek bilduko dituenak: instalazioaren titularra; enpresa instalatzailea; erabilera industrialekoa ez den eraikinean edo haren eremuan babestu beharreko arearen hedadura, zerbitzuan jarriko den suteetatik babesteko instalazioaren irismena, haren azalera (m²) eta kokalekua zehaztuta, instalatutako ekipamendu eta sistemak (haien ezaugarri teknikoak, markak, egokitasun-ebaluazio teknikoak, halakorik balego, eta merkataritza-markak eta modelook); eta, instalazioen dimentsionamenduan egindako kalkulu teknikoak** Memoria realizada por técnica o técnico competente, que deberá contener expresión de la persona titular de la instalación, de la empresa instaladora, del alcance del área a proteger del edificio o zona del mismo, del alcance de la instalación de protección contra incendios objeto de este informe, incluyendo la superficie en m² y emplazamiento de la instalación, de los equipos y sistemas instalados (sus características técnicas, marcados, Evaluaciones Técnicas de idoneidad si las hubiere, así como las marcas y modelos comerciales); y de los cálculos técnicos que se hayan podido realizar para comprobar el dimensionamiento de las instalaciones.

** **Teknikari eskudunak egindako planoak, eta, horien artean, honako hauek: a) Kokapen-planoa eta kokaleku-planoa; eta, b) Suteetatik babesteko ekipamendu eta sistemen planoak: oin-planoak, osagaien kokapena zehaztuta, ekipamenduen eta sistemen irismena eta jarduketak zedarrituta, babestu beharreko eremu eta guneei dagokienez, arauzko distantziak egiaztatzeko moduan. Hasiera-eskema, altxaera-planoak eta xehetasunekoak, hala behar izanez gero** Planos realizados por técnica o técnico competente, entre los que deberán figurar los siguientes: a) Plano de situación-emplazamiento; y b) Planos de equipos y sistemas de protección contra incendios: planos de planta con ubicación de los componentes y delimitación del alcance y actuación de los equipos y sistemas a las zonas y áreas a proteger, permitiendo comprobar las distancias reglamentarias. Esquema de principio, planos de alzado y de detalle en caso necesario.

2. Diseinu aldetik, instalazioak aplikatu beharreko erregelamendua eta/edo araudia betetzen du Que la instalación, a efectos de diseño, cumple la reglamentación y/o normativa aplicable en su momento.

3. Beharrezko diren eta/edo arauz ezarrita dauden egiaztapen eta probak egin dira, eta emaitza onargarria izan da. Hartara, adierazi egiten da bete direla Errege Dekretuko preskripzio teknikoak, akatsik egin gabe; izan ere, errege-dekretu hori indarrean zegoen, instalazioa zerbitzuan jarri zen egun egiaztatuan Que se han realizado, con resultado aceptable, las comprobaciones y pruebas necesarias y/o reglamentariamente establecidas al objeto de indicar que se siguen cumpliendo las prescripciones técnicas del Real Decreto , que se encontraba en vigor en la fecha acreditada en que fue puesta en servicio, sin que existan deficiencias conocidas.

4. Oharrak eta/edo aldaketak Observaciones y/o modificaciones:

| |
|--|
| Erregistrorako espazioa Espacio para el registro |
| |

Data
Fecha

Enpresa
INSTALATZAILEAren
teknikari tituludun
eskudunaren sinadura
Firma del técnico/a titulada
competente de la empresa
INSTALADORA

Enpresaren
zigilua
Sello de la
empresa

ANEXO III. MODELO DE COMUNICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA INSTALACIÓN NO REGISTRADA

SUTEETATIK BABESTEKO INSTALAZIO BAT ERREGISTRATU GABE DAGOELA
JAKINARAZTEA COMUNICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INSTALACION DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS NO REGISTRADA

■ **INTERESDUNA PERSONA INTERESADA**

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Izena/Sozietatearen izena Nombre/Razón social | | IFZ NIF |
| Kalea Calle | Zk. Nº | |
| Herria Localidad | | |
| Tf. | e-mail | |

■ **INSTALAZIOARI BURUZKO DATUAK DATOS DE LA INSTALACIÓN**

| | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| Titularra Titular | | IFZ NIF |
| Kalea Calle | Zk. Nº | |
| Herria Localidad | | |
| Tf. | e-mail | |

■ **KOMUNIKAZIOAREKIN BATERA AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA DOCUMENTACIÓN**
QUE SE ACOMPAÑA A LA COMUNICACIÓN

Instalazio-ziurtagiria edo, bestela, enpresa instalatzailearen txostena (II. eranskina).
Certificado de instalación o, en su defecto, informe de la empresa instaladora (Anexo II)

Instalazioa zerbitzuan noiz jarri den egiaztatzen edo adierazten duen dokumentazioa. Documentación acreditativa o indiciaria de la fecha de puesta en servicio de la instalación.

■ **AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA DOCUMENTACIÓN QUE SE DISPONE**

Azken 5 urteetako mantentze-lanen ziurtagiriak. Certificados de mantenimiento de los últimos 5 años.

.....,korena

..... de..... de.....

(Sinadura eta zigilua Firma y sello)

ERREGISTRORAKO GUNEA ESPACIO
PARA EL REGISTRO

(Erregistroko data) (Fecha de registro)

(Sarrera erregistroko zk.) (Nº de Registro)

Dokumentu honetan jasotako datu pertsonalak tratatuko dira, eta "industria-segurtasuneko espedienteen kudeaketa" izeneko tratamendu-jarduerari erantsiko zaizkio.

Los datos de carácter personal que consten en este documento serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada "Gestión de expedientes de seguridad industrial".

Arduraduna Responsable **Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila** Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial, Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Araba. Tf.: 945018000.

Helburua Finalidad **Industria-instalazioen eta -jardueren industria-segurtasuna kudeatzea** Gestión de la seguridad industrial de las instalaciones y actividades industriales.

Legitimazioa Legitimación **Legezko betebeharrak aplikagarriak betetzeko beharrezko tratamendua (8/2004 Legea, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzkoa).** Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables (Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi).

Hartzaileak Destinatarios **Gaitutako kontrol-erakundeak** Organismos de control habilitados

Eskubideak Derechos **Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere.** Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria Información adicional **Datuak babesteari buruzko informazio gehigarri eta xehatua kontsulta dezakezu gure webgunean (<https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/134900-cap2-eu.shtml>)** Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web (<https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/134900-cap2-es.shtml>)

Araudia Normativa

- **2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa (DBEO), pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena** Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos, y por el cual se deroga la Directiva 95/46/CE

- **3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5koa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa** Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

AGINDUA, ZENBAIT ALDERDI GARATZEN DITUENA 513/2017 ERREGE DEKRETUAREN BIDEZ ARAUTZEN DIREN SUTEETATIK BABESTEKO INSTALAZIOEN ESPARRUAN.

Industriako segurtasunaren ordenamendu juridikoa eremu sektorial askotan artikulatzen da, eta eremu horietako bat suteetatik babesteko instalazioak dira. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 7. artikulua hau dio industriako segurtasunari buruz: «Industriako segurtasuna nahitaezko xedapen-sistema bat da, eta bi helburu ditu: arriskuei aurrea hartzea eta muga jartzea, batetik, eta, bestetik, istripuen aurkako babesa, istripu horiek pertsona, ondasun edo ingurumenari kalte egiteko modukoak badira eta industria-jarduerak sortuak badira, edo instalazioen edo ekipoen erabilerak, funtzionamenduak eta mantentzeak sortuak, edo industriako produktuak ekoiztearen, erabiltzearen edo kontsumitzearen, biltegitzearen edo zakarretara botatzearen ondorioz sortuak.»

Suteetatik babesteko instalazioen arloko araudiak, egun, oinarritzat du maiatzaren 22ko 513/2017 Errege Dekretua, Suteetatik Babesteko Instalazioen Erregelamendua onartzen duena. Estatuaren arau hori indarrean jartzeak zenbait arazo sortu ditu, ordea, eta agindu honen bidez, hain zuzen ere, konponbidea eman nahi zaie.

Arazo horiek, funtsean, lotuta daude 513/2017 Errege Dekretuan jasotako aldizkako ikuskapenen araubidearekin, zeina aplikatuko baitzaie ikuskapenen araubide espezifikorik ez duten instalazioei, hau da, honako hauei: erabilera industrialekoak ez diren eraikinetan dauden suteetatik babesteko instalazioak, eta erabilera industrialeko establezimenduetan dauden suteetatik babesteko instalazioak, abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan sartuta ez daudenak (2267/2004 Errege Dekretua, Establezimendu industrialen suteen aurkako segurtasuneko Erregelamendua onartzen duena).

Hori guztia dela eta, agindu honen aplikazio-eremuan sartuta daude bai industrialak ez diren instalazioak, bai erabilera industrialeko establezimenduetako instalazioak, 2267/2004 Errege Dekretua aplikatzen ez zaienak, establezimendu horiek eraikita edo ezarrita zeudelako errege-dekretu hori indarrean jarri baino lehen, edo errege-dekretu hori aplikatzea arrazoitzen zuen eraldaketarik, aldaketarik edo lekualdatzerik izan ez dutelako. Aitzitik, ez dira sartzen agindu honen aplikazio-eremuan lege espezifikoaren bidez araututa dauden suteetatik babesteko instalazioak, hala nola Estatuko errepideetako tuneletan daudenak.

Esan bezala, 513/2017 Errege Dekretua indarrean jarri ondoren atzemandako arazo horiek lotuta daude Estatuaren erregelamendu horretan jasotako aldizkako ikuskapenen araubidearekin. Izan ere, beharrezkotzat jotzen da araubide horren zenbait alderdi garatzea. Alderdi horien artean, azpimarratzekoak dira aldizkako ikuskapen baten ondoren atzeman daitezkeen akats eta ez-betetzeak, eta horiek zuzendu beharra. 513/2017 Errege Dekretuaren aldizkako ikuskapenen araubidearekin lotuta, erregistratu gabeko instalazioen erregulazioa dago; Izan ere, aipatutako araubidea bete beharrak azalerratu ditu halako instalazioak.

Alderdi horietaz gainera, agindu honetan zenbait hobekuntza ezartzen dira, industrialak ez diren suteetatik babesteko instalazioen titularrek izan beharreko dokumentazio teknikoari buruz. Hala, 513/2017 Errege Dekretua aplikatu behar zaien eta agindua indarrean jarri ondoren zerbitzuan hasten diren instalazioen titularrek memoria bat eta teknikari eskudun batek egindako planoak izan behar dituzte. Dokumentu horiek, bai eta egun Eraikingintzaren Kode Teknikoan eskatzen den instalazio-ziurtagiria ere,

ezinbestekoak dira instalazioaren egokitasun teknikoa bermatzeko, eta, gainera, ez dira garestiak.

Eskumenei dagokienez, agindu hau segurtasun industrialaren arlokoa da, honen bitartez arautuko baitira arlo horretako alderdi teknikoak, eta, horregatik, Segurtasun Industrialari buruzko ekainaren 30eko 81/2020 Dekretuaren esparruan sartzen da.

Hori guztia kontuan hartuta, eta bat etorrita Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 61. artikuluan, azaroaren 12ko 8/2004 Legearen azken xedapenetako bigarrenean eta Segurtasun Industrialari buruzko ekainaren 30eko 81/2020 Dekretuan ezarritakoarekin, honako hau

EBAZTEN DUT

I. KAPITULUA

Xedapen orokorrak

1. artikulua.– Xedea.

1.– Agindu honen xedea da honako alderdi hauek arautzea haren aplikazio-eremuan sartutako instalazioei buruz, betiere Segurtasun Industrialari buruzko ekainaren 30eko 81/2020 Dekretuan xedatutakoaren esparruan:

- a) Suteetatik babesteko instalazioen titularrei eskatu behar zaien dokumentazio teknikoa.
- b) Suteetatik babesteko instalazioetan aldizkako ikuskapenak egiteko araubidea garatzea, bai eta araubide horrekin lotutako titularren eta agente laguntzaileen betebeharrak ezartzea ere.
- c) Erregistratu gabeko suteetatik babesteko instalazioen araubide juridikoa.
- d) Erregistratu gabeko instalazioak erregistratzeko baldintzak.
- e) Arautzea zer egoeratan den bateragarria araudia sektoreko araudi espezifikoarekin.

2.– Ez da agindu honen xedea ezartzea zer baldintza bete behar dituzten eraikin eta establezimenduetako suteetatik babesteko instalazioek.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

1.– Agindu hau Euskal Autonomia Erkidegoan dauden suteetatik babesteko instalazioei aplikatuko zaie, baldin eta maiatzaren 22ko 513/2017 Errege Dekretuan edo hori ordeztzen duen arauan sartuta badaude (513/2017 Errege Dekretua, Suteetatik Babesteko Instalazioen Erregelamendua onartzen duena).

2.– Ez dira sartzen agindu honen aplikazio-eremuan abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan sartuta dauden suteetatik babesteko instalazioak, ez eta arau espezifiko bidez araututakoak ere (2267/2004 Errege Dekretua, Establezimendu industrialen suteen aurkako segurtasuneko Erregelamendua onartzen duena).

II. KAPITULUA

Suteetatik babesteko instalazioen dokumentazio teknikoa

3. artikulua.– Nahitaezko dokumentazioa.

1.– Suteetatik babesteko instalazioen titularrek honako xedapen hauetan aurreikusitako dokumentazioa izan behar dute, xedapen horietan ezarritako baldintzetan: agindu hau; 81/2021 Dekretua, ekainaren 30ekoa, Segurtasun Industrialari buruzkoa, eta gainerako ordenamendu juridikoa.

2.– Nahitaezko dokumentazioa izango da suteen aurkako babesaren arloan ezarritakoa betetzen dela egiaztatzeko aurkeztu edo eduki beharrekoa, bete behar diren xedapenekin bat etorritz.

4. artikulua. – Lehendik dauden instalazioak.

1.– Agindu hau indarrean jartzean lehendik zerbitzuan dauden suteetatik babesteko instalazioen titularrek aplikatzekoa zaien araudian aurreikusitako dokumentazioa izan behar dute.

Hori hala aplikatuko da, hargatik eragotzi gabe Administrazioari lehenago aurkeztutako dokumentuak berriz ez aurkezteko eskubidea, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.

2.– Erregistratu gabeko instalazioek agindu honetako 17. artikuluan ezarritakoa bete beharko dute.

5. artikulua.– Instalazio berriak.

1.– Agindu hau indarrean jarri ondoren zerbitzuan hasten diren suteetatik babesteko instalazioen titularrek, sektoreko erregelamenduan aurreikusitako dokumentazioaz gainera, dokumentu hauek izan behar dituzte:

a) Teknikari eskudunak egindako memoria, honako hauek bilduko dituenak: instalazioaren titularra; enpresa instalatzailea; erabilera industrialekoa ez den eraikinean edo haren eremuan babestu beharreko arearen hedadura, eta zerbitzuan jarriko den suteetatik babesteko instalazioaren irismena, haren azalera (m²) eta kokalekua zehaztuta. Memoria horretan zehaztuko dira, halaber, instalatutako ekipamendu eta sistemak, haien ezaugarri teknikoak, markak, egokitasun-ebaluazio teknikoak, halakorik balego, eta merkataritza-markak eta modeloak. Memorian adieraziko dira, orobat, instalazioen dimentsionamenduan egindako kalkulu teknikoak.

b) Teknikari eskudunak egindako planoak, eta, horien artean, honako hauek:

b.1) Kokapen-planoa eta kokaleku-planoa.

b.2) Suteetatik babesteko ekipamendu eta sistemen planoak: oin-planoak, osagaien kokapena zehaztuta, ekipamenduen eta sistemen irismena eta jarduketak zedarrituta, babestu beharreko eremu eta guneei dagokienez, arauko distantziak egiaztatzeko moduan. Hasiera-eskema, altxaera-planoak eta xehetasunekoak, hala behar izanez gero.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako dokumentazioa prest eduki ezean, dokumentazio-arloko ez-betetzat hartuko da, agindu honen 13. artikuluan xedatutakoari jarraituz, eta artikuluko horretako 2. apartatuan aurreikusitako moduan zuzendu beharko da.

3.– Agindu hau indarrean jarri ondoren abian jartzen diren instalazioen instalazio-ziurtagiriek I. eranskinean jasotako ereduaren arabekoak izan beharko dute.

III. KAPITULUA

Suteetatik babesteko instalazioen kontrola

6. artikulua.– Araubide juridikoa.

1.– Suteetatik babesteko instalazioen kontrola Segurtasun Industrialari buruzko ekainaren 30eko 81/2020 Dekretuaren 20. artikuluan berariaz aurreikusitako moduen bitartez egingo da, bai eta agindu honetan edo sektoreko gainerako erregelamenduetan aurreikusitako bideen bitartez ere.

2.– Agindu honen aplikazio-eremuan sartzen diren suteetatik babesteko instalazioen aldizkako ikuskapenak 513/2017 Errege Dekretuaren 22. artikuluan eta, hala badagokio, haren laugarren xedapen iragankorrean xedatutakoari jarraituz egingo dira.

3.– Instalazioei, 513/2017 Errege Dekretuaren 22. artikuluko bigarren apartatuan zehazten diren erabilera eta ezaugarriak izan arren, 513/2017 Errege Dekretuan jasotako ikuskapen-araubidea aplikatuko zaie, baldin eta arrisku berezi handiko lokal bat ebakutzeko balio badute, edo eraikin batean integratuta badaude eta hark duen suteetatik babesteko sistemaren parte badira, betiere, azken kasu horretan, sistema hori 513/2017 Errege Dekretuan aurreikusitako ikuskapen-araubidearen mende badago.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa aplikatzekoa izango da, nahiz eta erabilera bakoitzari lotutako instalazioek titular desberdinak izan.

4.– Honako instalazio hauei, ordea, ez zaie aplikatuko 513/2017 Errege Dekretuan jasotako ikuskapen-araubidea:

a) Beren araudi espezifiko delako eta ikuskapen-araubide berezia bete behar duten instalazioak, nahiz eta kokatuta dauden eraikinaren suteetatik babesteko sistema 513/2017 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitako ikuskapenen mende egon.

b) Instalazioen araubide-sektorialean ikuskapen bidezko kontrol bat jasotzen baldin bada, errege-dekretu horretan aurreikusitakoaren antzekoa dena. Ikuskapen-kontrola antzekoa dela zehazteko, aintzat hartuko dira, batetik, ikuskapenetan egiten diren egiaztapen teknikoak eta, bestetik, horiek 513/2017 Errege Dekretuaren esparruan gaitutako kontrol-erakunde batek eginak izatea.

7. artikulua.– Ikuskapen-aktak.

1.– Ikuskapen baten ondorengo akta egiteko, Segurtasun Industrialari buruzko ekainaren 30eko 81/2020 Dekretuaren 24. artikuluan aurreikusitakoa beteko da.

2.– Alde batera utzi gabe 513/2017 Errege Dekretuaren 22. artikuluko 3. apartatuan aurreikusitakoa, instalazioaren mantentze-lanak egitea dagokion mantentze-enpresaren

pertsona eskudunak ere sinatu ahal izango du ikuskapen-akta, hura egiteko unean eta, betiere, pertsona hori bertan badago.

8. artikulua.- Ikuskapenean dokumentuak egiaztatzea.

- 1.– Kontrol-erakundeek egiaztatuko dute ikuskapenak egiten diren instalazioen titularrek badituztela sektoreko-araudian eskatzen diren dokumentuak.
- 2.– Erregistratu gabeko instalazio batean egiten bada ikuskapena, kontrol-erakundeak egiaztatuko du instalazioaren titularrak agindu honen 17. artikuluan aurreikusitako dokumentazioa duela.
- 3.– Nahitaezko dokumentazioa falta dela egiaztatuz gero, kontrol-erakundeak dokumentazio-arloko ez-betetzetzat joko du, agindu honen 13. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

9. artikulua.– Ikuskapenaren emaitza jakinaraztea Administrazioari.

- 1.– Organo eskudunari jakinarazi behar zaio aldizkako ikuskapenen emaitza, urtarrilaren 16ko 5/2018 Dekretuan eta bete beharreko gainerako arauetan ezarritakoari jarraituz (5/2018 Dekretua, Industria-segurtasunari buruzko erregelamentazioa bete behar duten instalazio eta ekipoak aldizka ikuskatzeko kudeaketa-prozedurari buruzkoa).
- 2.– Erregistratu gabeko instalazio baten ikuskapenaren emaitza Administrazioari jakinarazten zaionean, instalazio hori inskribatu beharra dago, agindu honen 19. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.

10. artikulua.– Akats oso larriak.

- 1.– Kontrol-erakundeak ikuskapen-aktan halakotzat jotzen dituenak izango dira akats oso larriak, hargatik eragotzi gabe agindu honetan edo sektoreko gainerako araudian horri buruz ezarritakoa betetzea.
- 2.– Ikuskapen-aktan oso larritzat edo oso larri modukotzat jotzen diren akatsak indarreko araudiari jarraituz zuzendu beharko dira.
- 3.– Artikulu honetan aurreikusi gabeko guztian, urtarrilaren 16ko 5/2018 Dekretuan edo aplikatu beharreko beste edozein xedapenetan xedatutakoa bete beharko da (5/2008 Dekretua, Industria-segurtasunari buruzko erregelamentazioa bete behar duten instalazio eta ekipoak aldizka ikuskatzeko kudeaketa-prozedurari buruzkoa).

11. artikulua.– Akats larriak.

- 1.– Kontrol-erakundeak ikuskapen-aktan halakotzat jotzen dituenak izango dira akats larriak, hargatik eragotzi gabe agindu honetan edo sektoreko gainerako araudian horri buruz ezarritakoa betetzea.
- 2.– Ikuskapen-aktan larritzat edo larri modukotzat jotzen diren akatsak indarreko araudiari jarraituz zuzendu beharko dira. Zuzentzeko epea 6 hilabetekoa izango da.

3.– Akatsak aurreko apartatuan ezarritakoari jarraituz zuzendu ondoren, akatsok atzeman zituen gaitutako kontrol-erakundeak egiaztatu beharko du zuzenketa hori, eta bigarren ikuskapen-akta bat egin, gertaera aipagarriak jasota.

Organo eskudunari jakinarazi behar zaio akats-zuzenketaren egiaztapenaren emaitzaren berri, agindu honen 9. artikuluan ezarritako eran.

4.– Ikuskapen-aktan akats larriak jaso dituen kontrol-erakundeak egiaztatu badu zuzentzeko epean ez zaiola jakinarazi akatsok zuzendu direla, ikuskapen-bisita egingo du instalazioan, eta emaitza bigarren ikuskapen-akta batean jasoko du.

Organo eskudunari jakinarazi behar zaio bigarren ikuskapen horren emaitzaren berri, agindu honen 9. artikuluan ezarritako eran.

12. artikulua.– Akats arinak.

1.– Kontrol-erakundeak ikuskapen-aktan halakotzat jotzen dituenak izango dira akats arinak, hargatik eragotzi gabe agindu honetan edo sektoreko gainerako araudian horri buruz ezarritakoa betetzea.

2.– Ikuskapen-aktan arintzat edo arin modukotzat jotzen diren akatsak indarreko araudiari jarraituz zuzendu beharko dira. Zuzentzeko epea 12 hilabetekoa izango da.

3.– Ikuskapen-aktan akats arinak jaso dituen kontrol-erakundeak egiaztatu badu zuzentzeko epean ez zaiola jakinarazi akatsok zuzendu direla, horren berri emango dio organo eskudunari, agindu honen 9. artikuluan aurreikusitako eran.

13. artikulua.– Dokumentazio-arloko ez-betetzeak.

1.– Nahitaezko dokumentazioa ez edukitzea dokumentazio-arloko ez-betetzetzat joko da, agindu honetan ezarritakoaren ondorioetarako.

2.– Agindu honetako 5.1 artikuluan aipatutako dokumentazioa ez edukitzea zuzendu beharko da, dokumentazio hori aurkeztuta, hain zuzen ere. Urtebetekoa izango da hori zuzentzeko epea.

3.– 513/2017 Errege Dekretuaren bidez onartutako suteetatik babesteko instalazioen Erregelamenduaren II. eranskineko 6. puntuan aipatzen den mantentze-eragiketei buruzko dokumentazioa eskuragarri ez izatea zuzendu beharko da, eta, horretarako, egiaztatu beharko da instalazioan behin behintzat gauzatu direla aipatutako II. eranskinean aurreikusitako nahitaezko mantentze-programen eragiketa guzti-guztiak.

Apartatu honetako zuzenketak egiteko epea 6 hilabetekoa izango da.

4.– Agindu honetako 17.1 artikuluan aipatutako dokumentazioa ez edukitzea zuzendu beharko da, eta, horretarako, kasuan kasuko instalazioari lotutako epigrafe guztietan gaitutako enpresa instalatzaileak txosten bat aurkeztuko du, agindu honetako II. eranskinaren ereduari jarraituz.

Apartatu honetako kasuetan, urtebetekoa izango da zuzenketa egiteko epea.

5.– Dokumentazio-arloko ez-betetzea aldizkako ikuskapen batean atzematzen bada, ikuskatzen jardun duen kontrol-erakundearen aurrean egin beharko da zuzenketa.

Kontrol-erakundeak Administrazioari jakinarazi beharko dio, 9. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, ez-betetzea forman eta epean zuzendu dela, edo, hala badagokio, ez dela zuzendu aurreikusitako forman eta epean.

6.– Artikulu honetan aipatzen diren dokumentazio-arloko ez-betetzeak ez zuzentzeak berekin ekar dezake diziplina-prozedura industrial bat hastea, Segurtasun Industrialari buruzko ekainaren 30eko 81/2020 Dekretuaren 26. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, hargatik eragotzi gabe ez-betetze horiek ez zuzentzeak ekar litzakeen erantzukizunak.

7.– Apartatu honetan xedatutakoaren arabera dokumentazio-falta ez-betetzetzat jotzeaz gainera, erantzukizun penal, administratibo edo zibilak ere izango dira, dokumentazio hori ez izateagatik, ez aurkezteagatik, hala egin beharra zegoenean, edo ez-betetze horrekin lotutako beste edozein egitaterengatik.

IV. KAPITULUA

Erregistratu gabeko suteetatik babesteko instalazioak

14. artikulua.- Definizioa.

Agindu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, erregistratu gabeko instalazioak izango dira agindu hau indarrean jartzean jardunean zeudenak, jardun hori segurtasun industrialeko administrazioaren aurrean izapidetu gabe.

Definizio hori berdin aplikatuko da, nahiz eta izapidetu ez izanaren arrazoia bi hauetako bat izan: bete beharreko araudian eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez izana edo instalazioa zerbitzuan jartzean dokumentazioa aurkeztu beharra aurreikusi ez izana.

Nolanahi ere, zenbait instalazio definizio horretatik kanpo geratuko dira, baldin eta haien araudi espezifikoan berriaz xedatuta badago ez dela beharrezkoa segurtasun industrialeko administrazioari jakinaraztea zerbitzuan hasiko direla.

15. artikulua.– Araubide juridikoa.

1.– Zerbitzuan jartzean indarrean zegoen araudiaren arabera arautuko dira erregistratu gabeko suteetatik babesteko instalazioak, non eta erregelamenduan besterik adierazten ez den.

2.– Erregistratu gabeko suteetatik babesteko instalazioek agindu honetako II.eta III. kapituluetan dokumentu teknikoari eta kontrolari buruz xedatutakoa bete beharko dute, kapitulu horietan eta honetan aurreikusitako baldintzetan.

16. artikulua.– Erregistratu gabeko instalazio baten berri jakinaraztea.

1.– Erregistratu gabeko instalazioen titularrek, Administrazioaren aurrean aurkeztutako jakinarazpen baten bidez, instalazio horien berri jakinaraziko diote Administrazioari, bai eta honako hauen berri ere: noiz jarri diren zerbitzuan, zer dokumentazio duten eta arauz ezarritako beste edozein alderdi.

2.– Lehenengo apartatuan aurreikusitako jakinarazpenarekin batera, agindu honen 17. artikuluekin bat etorrira aurkeztu beharreko dokumentazioa ere aurkeztu beharko dute.

17. artikuluko dokumentazioa eduki ezean, agindu honetako 13.4 artikuluan aipatzen den txostena eta 18.2 artikuluan jasotako dokumentazioa aurkeztu beharko dute jakinarazpenarekin batera.

3.– Artikulu honetan aurreikusitakoa betetzeko aurkeztutako jakinarazpenak agindu honen III. eranskinean jasotako ereduari jarraituz egingo dira.

4.– Artikulu honetan ezarritakoaz gainera, instalazioetan egindako aldizkako ikuskapenen emaitza adieraziz edo arauz aurreikusitako beste bideren bat erabiliz jakinarazi ahal zaio Administrazioari erregistratu gabeko instalazioen berri.

17. artikulua.– Erregistratu gabeko instalazioen titularrek izan beharreko dokumentazioa.

1.– Instalazioak zerbitzuan jartzean indarrean dagoen araudian eskatzen den dokumentazioa izan behar dute erregistratu gabeko instalazioen titularrek. Dokumentazio hori Administrazioaren eta agente laguntzaileen eskura jarri beharko dute.

Hori hala aplikatuko da, hargatik eragotzi gabe Administrazioari lehenago aurkeztutako dokumentuak berriz ez aurkezteko eskubidea, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.

2.– Aurreko apartatuan adierazitako dokumentazioa ez izateak ez du inondik ere esan nahi erregistratu gabeko instalazio baten titularrak agindu honetako 18.2 artikuluan aipatzen den dokumentazioa izan behar ez duenik.

3.– Kontrol-erakunde batek aldizkako ikuskapen batean egiaztatzen badu erregistratu gabeko instalazio baten titularrak ez duela artikulu honetako lehen apartatuan adierazitako dokumentazioa, agindu honetako 13. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko da.

18. artikulua.– Instalazioa noiz jarri den zerbitzuan zehaztea.

1.– Erregistratu gabeko instalazioak noiz jarri ziren zerbitzuan zehazteko, instalazioen titularren instalazio-ziurtagiria hartuko da aintzat, halakorik baldin badute.

2.– Ezinezkoa bada aurreko apartatuan aurreikusitako moduan zehaztea instalazioa noiz jarri zen zerbitzuan, data horren zantzu bat ematen duen dokumentazioa erabili ahal izango da horretarako, hala nola: artxiboetan mantentze-lanen berri ematen duten datu zaharrenak; hasierako jarduera-lizentzia, irekitzekoa edo jardunean jartzekoa; instalazioa dagoen higiezinaren erregistro-inskripzioak; instalazioa diseinatzeko, proiektatzeko edo exekutatzeko sinatutako kontratua, eta data jakiteko balio duen beste edozein datu.

3.– Ezinezkoa da bada aurreko bi apartatuetan aurreikusitakoaren arabera zehaztea instalazioa zer egunetan jarri zen zerbitzuan, Administrazioak lehen aldiz noiz izan duen edo izango duen kasuan kasuko instalazioaren berri, egun horixe hartuko da aintzat, eta horren arabera ezarriko zer araudi aplikatu behar zaion.

4.– Baldin eta organo eskudunak susmo sendoak badauzka aurreko apartatueta xedatutakoaren arabera zehaztutako zerbitzu-hasierako data zuzena ez dela pentsatzeko, egoki ikusten dituen egiaztapenak egin ahal izango ditu.

Organo eskudunak egindako egiaztapenen ondorioz beharrezko jotzen bada hasieran finkatutako zerbitzu-hasierako data ez den beste bat ezartzea, organo eskuduna ebazpen arrazoitua emango du horretarako, interesdunari hamar eguneko epean entzunaldia eskaini ondoren.

5.– Artikulu honetan aurreikusitakoaren arabera zerbitzu-hasierako data zehazteko orduan, aintzat hartuko dira instalazioaren erabileran izandako aldaketak eta horiek suteetatik babesteko sistemetan eragindako aldaketak, eraldaketak eta eguneraketak.

6.– Instalazioa zerbitzuan jarri deneko data jasota geratuko da haren titularrek edo hartan jarduten duten agente laguntzaileek Administrazioaren aurrean aurkezten dituzten dokumentuetan.

Instalazioaren titularrak edo kontrol-erakundeak zehaztu ahal izango dute zerbitzu-hasierako data, artikulu honetako 1, 2, 3 eta 5. apartatueta aurreikusitakoari jarraituz.

7.– Aurreko apartatueta ezarritakoa gorabehera, dokumentazio-falta ez-betetzetzat jo beharko da, dagokion ikuskapen-aktan, agindu honetako 13. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorritz.

19. artikulua.- Erregistratu gabeko instalazioak inskribatzea.

1.– Segurtasun industrialeko Administrazioak arauz ezarritako bitartekoren baten bidez baldin badaki jardunean dagoen instalazioen bat erregistratu gabe dagoela, instalazio hori inskribatu beharko da segurtasun industrialeko instalazioen erregistroan, Segurtasun Industrialari buruzko ekainaren 30eko 81/2020 Dekretuan xedatutakoari jarraituz.

Apartatu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, agindu honetako 9. eta 16. artikuluetan ezarritakoak joko dira arauz ezarritako bitartekotzat.

2.– Instalazioa inskribatzeak ez du esan nahi araudia betetzen duenik eta haren titularrak arauz ezarritako dokumentazioa aurkeztu edo izan behar ez duenik agindu honetan eta gainerako ordenamendu juridikoan ezarritako eran.

20. artikulua.- Erregistratu gabeko instalazioak kontrolatzea.

1.– Organo eskudunak jardunean dagoen instalazio bat erregistratu gabe dagoela baldin badaki, egoki ikusten dituen jarduketak gauzatu ahal izango ditu, bai eta aplikatzekoa den araudian aurreikusitako dokumentazio oro aurkeztuko eskatu ere.

Zuzendaritza eskudunak bere eskumenak baliatuz diharduela onartzen dituen auditoretza-planetan aintzat hartu beharko da zein diren erregistratu gabeko instalazioen segurtasun-baldintza espezifikoak.

2.– Suteetatik babesteko instalazioen kontrola gauzatzeko, agindu honetako III. kapituluan aurreikusitako aldizkako ikuskapenak egingo dituzte kontrol-erakundeek.

Lehenengo xedapen gehigarria.– Arauzko bateragarritasuna abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretuarekin.

1.– Abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretuaren 3. artikuluko 2. apartatuan zehaztutako establezimenduetan dauden instalazioen aldizkako ikuskapenak baliatu ahal izango dira establezimendu horietako erabilera ez-industrialeko eremuetan dauden beste instalazioak ere ikuskatzeko (2267/2004 Errege Dekretua, Establezimendu industrialen suteen aurkako segurtasuneko Erregelamendua onartzen duena). Azken ikuskapen hori agindu honetan, 513/2017 Errege Dekretuan eta bete beharreko gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera egingo da. Nolanahi ere, ikuskapen hori egiteko, ezinbestekoa izango da kontrol-organoak azken arau horren eremuan dagokion gaikuntza izatea.

2.– Aurreko apartatuan ezarritakoa aplikatu ezin bada, instalazioa hartzen duen establezimenduak 2267/2004 Errege Dekretuaren 3. artikuluen 2. apartatuan finkatutako mugak gainditzen ez dituelako, edo instalazioaren kokalekua sute-sektore independente bat ez delako, instalazioaren ikuskapena 2267/2004 Errege Dekretuan eta bete beharreko gainerako xedapenetan aurreikusitako forman eta epeetan egingo da.

Bigarren xedapen gehigarria.– Eranskinen eguneratzea

1.– Industria-segurtasunaren arloan eskumena duen zuzendariaren ebazpenaren bidez, agindu honen eranskinak aldatu ahal izango dira, haien edukia arau-berrikuntzetara edo garapen teknologikora egokitzeko.

2.– Eranskin berriak onartzen dituzten ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

3.– Indarrean dauden eredu guztiak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuko dira.

Xedapen indargabetzaile bakarra

Indargabeturik geratzen dira agindu honen bidez araututako arloan aginduan bertan aurreikusitakoaren aurkakoak diren xedapen guztiak eta, zehazki, 2014ko uztailaren 30eko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, Industrialak ez diren eraikinetako suteen aurkako babes instalazioen egiaztagiri-eredua onartzen duena.

Azken xedapen bakarra. Indarrean jartzea.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko XXXXaren XX(a).

Ekonomiaren Garapen, Jasagarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGI

I. ERANSKINA. ENPRESA INSTALATZAILEAREN TXOSTEN-EREDUA, AGINDU HONETAKO 15.3
ARTIKULUAN AIPATUA

**INDUSTRIALAK EZ DIREN ERAIKINEN SUTEEN AURKAKO BABESERAKO
INSTALAZIOAREN EGIAZTAGIRIA**
CERTIFICADO DE INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EN EDIFICIOS NO INDUSTRIALES

| | | | |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Teknikaria Técnico/a | | | |
| ENPRESA INSTALATZAILEA EMPRESA INSTALADORA | | | Zk. Nº. |
| NAN DNI | Tel Tlf | Emaila Email | |

HONAKO HAU EGIAZTATZEN DU CERTIFICA

1. Jarraian azaltzen diren ezaugarriak dituen instalazioa aurkeztutako ziurtagiriaren arabera burutu dela (honekin doaz derrigorrezko memoria* eta planoak**), sinatzen duen teknikoaren zuzendaritzaren ardurapean, eta (e)an amaitu dela Que la instalación cuyas características se indican a continuación ha sido ejecutada de acuerdo al certificado presentado, acompañado de la memoria* y los planos** preceptivos y bajo la dirección técnica, de quien suscribe, habiéndose finalizado el día

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| Titularra Titular | | IFK CIF | |
| Herria Localidad | Kalea Calle | Zk. Nº | |
| Tel. Tlf | Emaila Email | | |
| INSTALAZIOAREN XEHETASUNAK DATOS DE LA INSTALACIÓN | | | |
| Herria Localidad | Kalea Calle | Zk Nº | |
| Iharduera Actividad | | | |
| Establezimentuaren izena Nombre del establecimiento | | | |
| Eraikitako azalera Superficie construida total | m ² | | |
| Sute-detekzio eta -alarmako sistemak | Sistemas de detección y alarma de incendios | | |
| Suteen aurkako uraren hornidura-sistemak | Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios | | |
| Suteen aurkako ur-harguneko sistemak | Sistemas de hidrantes contra incendios | | |
| Suteetako ur-hargune hornituen sistemak | Sistemas de bocas de incendio equipadas | | |
| Zutabe lehorreko sistemak | Sistemas de columna seca | | |
| Langarreztagailu automatiko eta ur langartu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada | | |
| Ur lainoztatu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada | | |
| Apar fisiko bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por espuma física | | |
| Hauts bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por polvo | | |
| Agente itzaltzaile gaseoso bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos | | |
| Aerosol kondentsatu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak | Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados | | |
| Kea eta beroa kontrolatzeko sistemak | Sistemas para el control de humos y de calor | | |
| Seinaleztapen luminiszenteko sistemak | Sistemas de señalización luminiscente | | |
| Su-itzalagailuak | Extintores de incendio | | |
| Suaren aurkako mantak | Mantas ignífugas | | |

*** Teknikari eskudunak egindako memoria, honako hauek bilduko dituena: instalazioaren titularra; enpresa instalatzailea; erabilera industrialekoa ez den eraikinean edo haren eremuan babestu beharreko arearen hedadura, zerbitzuan jarriko den suteetatik babesteko instalazioaren irismena, haren azalera (m2) eta kokalekua zehaztuta, instalatutako ekipamendu eta sistemak (haien ezaugarri teknikoak, markak, egokitasun-ebaluazio teknikoak, halakorik balego, eta merkataritza-markak eta modelook); eta, instalazioen dimentsionamenduan egindako kalkulu teknikoak** Memoria realizada por técnica o técnico competente, que deberá contener expresión de la persona titular de la instalación, de la empresa instaladora, del alcance del área a proteger del edificio o zona del mismo, del alcance de la instalación de protección contra incendios objeto de este certificado, incluyendo la superficie en m2 y emplazamiento de la instalación, de los equipos y sistemas instalados (sus características técnicas, marcados, Evaluaciones Técnicas de idoneidad si las hubiere, así como las marcas y modelos comerciales); y de los cálculos técnicos que se hayan podido realizar para comprobar el dimensionamiento de las instalaciones.

**** Teknikari eskudunak egindako planoak, eta, horien artean, honako hauek: a) Kokapen-planoa eta kokaleku-planoa; eta, b) Suteetatik babesteko ekipamendu eta sistemen planoak: oin-planoak, osagaien kokapena zehaztuta, ekipamenduen eta sistemen irismena eta jarduketak zedarrituta, babestu beharreko eremu eta guneei dagokienez, arauzko distantziak egiaztatzeko moduan. Hasiera-eskema, altxaera-planoak eta xehetasunekoak, hala behar izanez gero** Planos realizados por técnica o técnico competente, entre los que deberán figurar los siguientes: a) Plano de situación-emplazamiento; y b) Planos de equipos y sistemas de protección contra incendios: planos de planta con ubicación de los componentes y delimitación del alcance y actuación de los equipos y sistemas a las zonas y áreas a proteger, permitiendo comprobar las distancias reglamentarias. Esquema de principio, planos de alzado y de detalle en caso necesario.

2. Instalazioak dagozkion eta indarrean dauden araudi edota arauak betetzen dituela eta batez ere: 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa (EAO 2017-06-12), instalazioak suteeen aurka babesteko Arautegia onartzen duena Que la instalación cumple la reglamentación y/o normativa aplicable vigente y especialmente el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo (BOE 12-06-2017), por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

3. Beharrezkoak diren edota araudiz ezarritako egiaztapen eta frogak, emaitza onesgarritz, gauzatu direla Que se han realizado, con resultado aceptable, las comprobaciones y pruebas necesarias y/o reglamentariamente establecidas

4. Ohar edota aldaketak Observaciones y/o modificaciones

| |
|---|
| Erregistrorako gunea Espacio para el registro |
| |

Data
Fecha

Enpresa
INSTALATZAILEAren
teknikari tituludun
eskudunaren sinadura
 Firma del técnico/a
 titulada competente de
 la empresa
INSTALADORA

Enpresaren
zigilua
 Sello de la
 empresa

II. ERANSKINA. ENPRESA INSTALATZAILEAREN TXOSTEN-EREDUA, AGINDU HONETAKO 15.3 ARTIKULUAN AIPATUA

**ENPRESA INSTALATZAILEAREN TXOSTENA, ERREGISTRATU GABEKO SUEETATIK
BABESTEKO INSTALAZIO BATI BURUZKOA**
INFORME DE EMPRESA INSTALADORA SOBRE INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS NO REGISTRADA

| | | | |
|--|-------------------|------------------------|------------------|
| Teknikaria Técnico/a | | | |
| ENPRESA INSTALATZAILEA EMPRESA INSTALADORA | | | Zk. Nº |
| NAN DNI | Tel Tif | Emaila Email | |

HONAKO HAU ADIERAZTEN DU MANIFIESTA

1. Jarraian aipatzen diren ezaugarriak dituen instalazioa arazorik gabe erabiltzeko eta funtzionatzeko moduan dago, aurkeztutako txostenaren arabera; horrekin batera, memoria* eta eskala egokiko planoak** aurkeztu dira Que la instalación cuyas características se indican a continuación se encuentra en perfecto uso y funcionamiento de acuerdo al informe presentado, acompañado de memoria* y planos a escala adecuada**.

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| Titularra Titular | | IFK CIF |
| Herria Localidad | Kalea Calle | Zk. Nº |
| Tel. Tif | Helbide elektronikoa Email | |
| INSTALAZIOARI BURUZKO DATUAK DATOS DE LA INSTALACIÓN | | |
| Herria Localidad | Kalea Calle | Zk. Nº |
| Jarduera Actividad | | |
| Establezimenduaren izena Nombre del establecimiento | | |
| Azalera eraikia, guztira Superficie construida total m² | | |
| Mantentze-enpresa Empresa mantenedora | | Zk. Nº |
| Sute-detekzio eta -alarmako sistemak Sistemas de detección y alarma de incendios | | |
| Suteen aurkako uraren hornidura-sistemak Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios | | |
| Suteen aurkako ur-harguneko sistemak Sistemas de hidrantes contra incendios | | |
| Suteetako ur-hargune hornituen sistemak Sistemas de bocas de incendio equipadas | | |
| Zutabe lehorreko sistemak Sistemas de columna seca | | |
| Langarreztagailu automatiko eta ur langartu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada | | |
| Ur lainoztatu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada | | |
| Apar fisiko bidez sua itzaltzeko sistema finkoak Sistemas fijos de extinción por espuma física | | |
| Hauts bidez sua itzaltzeko sistema finkoak Sistemas fijos de extinción por polvo | | |
| Agente itzaltzaile gaseoso bidez sua itzaltzeko sistema finkoak Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos | | |
| Aerosol kondentsatu bidez sua itzaltzeko sistema finkoak Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados | | |
| Kea eta beroa kontrolatzeko sistemak Sistemas para el control de humos y de calor | | |
| Seinaleztapen luminiszenteko sistemak Sistemas de señalización luminiscente | | |
| Su-itzalgailuak Extintores de incendio | | |
| Suaren aurkako mantak Mantas ignífugas | | |

*** Teknikari eskudunak egindako memoria, honako hauek bilduko dituena: instalazioaren titularra; enpresa instalatzailea; erabilera industrialekoa ez den eraikinean edo haren eremuan babestu beharreko arearen hedadura, zerbitzuan jarriko den suteetatik babesteko instalazioaren irismena, haren azalera (m2) eta kokalekua zehaztuta, instalatutako ekipamendu eta sistemak (haien ezaugarri teknikoak, markak, egokitasun-ebaluazio teknikoak, halakorik balego, eta merkataritza-markak eta modelook); eta, instalazioen dimentsionamenduan egindako kalkulu teknikoak** Memoria realizada por técnica o técnico competente, que deberá contener expresión de la persona titular de la instalación, de la empresa instaladora, del alcance del área a proteger del edificio o zona del mismo, del alcance de la instalación de protección contra incendios objeto de este informe, incluyendo la superficie en m2 y emplazamiento de la instalación, de los equipos y sistemas instalados (sus características técnicas, marcados, Evaluaciones Técnicas de idoneidad si las hubiere, así como las marcas y modelos comerciales); y de los cálculos técnicos que se hayan podido realizar para comprobar el dimensionamiento de las instalaciones.

**** Teknikari eskudunak egindako planoak, eta, horien artean, honako hauek: a) Kokapen-planoa eta kokaleku-planoa; eta, b) Suteetatik babesteko ekipamendu eta sistemen planoak: oin-planoak, osagaien kokapena zehaztuta, ekipamenduen eta sistemen irismena eta jarduketak zedarrituta, babestu beharreko eremu eta guneei dagokienez, arauzko distantziak egiaztatzeko moduan. Hasiera-eskema, altxaera-planoak eta xehetasunekoak, hala behar izanez gero** Planos realizados por técnica o técnico competente, entre los que deberán figurar los siguientes: a) Plano de situación-emplazamiento; y b) Planos de equipos y sistemas de protección contra incendios: planos de planta con ubicación de los componentes y delimitación del alcance y actuación de los equipos y sistemas a las zonas y áreas a proteger, permitiendo comprobar las distancias reglamentarias. Esquema de principio, planos de alzado y de detalle en caso necesario.

2. Diseinu aldetik, instalazioak aplikatu beharreko erregelamendua eta/edo araudia betetzen du Que la instalación, a efectos de diseño, cumple la reglamentación y/o normativa aplicable en su momento.

3. Beharrezko diren eta/edo arauz ezarrita dauden egiaztapen eta probak egin dira, eta emaitza onargarria izan da. Hartara, adierazi egiten da bete direla Errege Dekretuko preskripzio teknikoak, akatsik egin gabe; izan ere, errege-dekretu hori indarrean zegoen, instalazioa zerbitzuan jarri zen egun egiaztatuan Que se han realizado, con resultado aceptable, las comprobaciones y pruebas necesarias y/o reglamentariamente establecidas al objeto de indicar que se siguen cumpliendo las prescripciones técnicas del Real Decreto , que se encontraba en vigor en la fecha acreditada en que fue puesta en servicio, sin que existan deficiencias conocidas.

4. Oharrak eta/edo aldaketak Observaciones y/o modificaciones:

| |
|--|
| Erregistrorako espazioa Espacio para el registro |
| Empty space for registration |

Data
Fecha

Enpresa
INSTALATZAILEAren
teknikari tituludun
eskudunaren sinadura
 Firma del técnico/a titulada
 competente de la empresa
INSTALADORA

Enpresaren
zigilua
 Sello de la
 empresa

III. ERANSKINA. ERREGISTRATU GABEKO INSTALAZIO BATEN BERRI JAKINARAZTEKO EREDUA

**SUTEETATIK BABESTEKO INSTALAZIO BAT ERREGISTRATU GABE DAGOELA
JAKINARAZTEA COMUNICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INSTALACION DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NO REGISTRADA**

■ **INTERESDUNA PERSONA INTERESADA**

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Izena/Sozietatearen izena Nombre/Razón social | | IFZ NIF |
| Kalea Calle | Zk. Nº | |
| Herria Localidad | | |
| Tf. | e-mail | |

■ **INSTALAZIOARI BURUZKO DATUAK DATOS DE LA INSTALACIÓN**

| | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| Titularra Titular | | IFZ NIF |
| Kalea Calle | Zk. Nº | |
| Herria Localidad | | |
| Tf. | e-mail | |

■ **KOMUNIKAZIOAREKIN BATERA AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA COMUNICACIÓN**

Instalazio-ziurtagiria edo, bestela, enpresa instalatzailearen txostena (II. eranskina). Certificado de instalación o, en su defecto, informe de la empresa instaladora (Anexo II)

Instalazioa zerbitzuan noiz jarri den egiaztatzen edo adierazten duen dokumentazioa. Documentación acreditativa o indiciaria de la fecha de puesta en servicio de la instalación.

■ **AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA DOCUMENTACIÓN QUE SE DISPONE**

Azken 5 urteetako mantentze-lanen ziurtagiriak. Certificados de mantenimiento de los últimos 5 años.

.....,korena

....., de..... de.....
(Sinadura eta zigilua Firma y sello)

**ERREGISTRORAKO GUNEA ESPACIO
PARA EL REGISTRO**

(Erregistroko data) (Fecha de registro)

(Sarrera erregistroko zk.) (Nº de Registro)

Dokumentu honetan jasotako datu pertsonalak tratatuko dira, eta "industria-segurtasuneko espedienteen kudeaketa" izeneko tratamendu-jarduerari erantsiko zaizkio.

Los datos de carácter personal que consten en este documento serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada "Gestión de expedientes de seguridad industrial".

Arduraduna Responsable **Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila** Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial, Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Araba. Tf.: 945018000.

Helburua Finalidad **Industria-instalazioen eta -jardueren industria-segurtasuna kudeatzea** Gestión de la seguridad industrial de las instalaciones y actividades industriales.

Legitimazioa Legitimación **Legezko betebeharrak aplikagarriak betetzeko beharrezko tratamendua (8/2004 Legea, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzkoa).** Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables (Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi).

Hartzaileak Destinatarios **Gaitutako kontrol-erakundeak** Organismos de control habilitados

Eskubideak Derechos **Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere.** Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria **Datuak babesteari buruzko informazio gehigarri eta xehatua kontsulta dezakezu gure webgunean** **(<https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/134900-cap2-eu.shtml>)** Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web (<https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/134900-cap2-es.shtml>)

Araudia Normativa

- **2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa (DBEO), pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena** Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos, y por el cual se deroga la Directiva 95/46/CE

- **3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5koa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa** Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.